




Oberfläche:
RAL ...
lackiert



nach Montage umlaufend
mit Steinwolle ausgestopft

Bei zusätzlicher Anforderung
Rauchschutz umlaufend Silikonichtung
Deventer DS9608 montieren!



Das Gerät muss auf
der Innenseite
unterbaut werden.

Die Schiebemulde wird von Aussen in den vorbereiteten
Auschnitt eingeschoben.
Das Gerät muss innen unterstützt werden.
Die verbleibenden Fugen zum Mauerwerk bzw. zum Glasrahmen
müssen entsprechend der Brandschutzanforderung mit Steinwolle
und Silikon abgedichtet werden.

Der Antrieb erfolgt manuell.

Diese Gerät wird mit grösster Sorgfalt hergestellt. Trotzdem
können nach langer Laufzeit Reparaturen notwendig werden.
Deshalb soll das Gerät zur Aussenseite herausgezogen werden
können.

Änderungen vorbehalten

Fassadenschalter P7195O EI90 - Ausführungen:

- RAL ... lackiert Art. Nr.: 147070
- Edelstahl gebürstet Art. Nr.: 147465

Freigabe zur Fertigung

_____ den _____
Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m	
Tolerierung DIN ISO 8015	
über 6	über 30
über 100	über 300
über 1000	über 2000
bis 6	bis 30
bis 100	bis 300
bis 1000	bis 2000
±0,1	±0,2
±0,3	±0,5
±0,6	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K	
±0,05	±0,1
±0,2	±0,4
±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl. - K	
0,1	0,3
0,4	0,6
0,8	1

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlicher Beilagen
verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen
Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie
nicht vervielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich
gemacht werden. Widersätzliche Benutzung durch den Empfänger
oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

SITEC SITEC GmbH
Sicherheitseinrichtungen
Johann-Georg-Herzog-Str. 19
D-96369 Weissenbrunn
Tel.: +49 9261 / 60 75 - 0
Fax.: +49 9261 / 60 75 - 10
www.sitec-gmbh.de

Auftrag:				
Projekt:	P7195O EI90			
Kunde:				
Werkstoff:	ÄNDERUNG	Datum	Name	
Gezeichnet	16.12.2011	Klinger	Maßstab:	1:5
Geprüft			Zeichnungsnummer:	7.0580.01
Freigabe			Datum	Name
Benennung:	P7195O EI90 Kundenzeichnung mD			Artikel-Nr.:
	Fassadenschalter P7195 Ordnung EI90, mit Delta			auf 7g.
Dateiname:	WP_7195O_V7_0580_01_1_SLDRW			